



GEOLOGIA – MINERAÇÃO – MEIO AMBIENTE

Av. Arapongas, 51, Qd. 11, Res. Maria de Lourdes

Cliente: Escola Padre José Maria do Sacramento

Obra: Quadra poliesportiva

Local: Av. Tancredo Neves, Nova Brasilândia - MT

Relatório de Sondagem

Nº 029/2023

Furo SP103 Cota 0.00

SPT - Standart Penetration Test
Camadas - Classificação dos solos

_____ 30 cm finais
----- 30 cm iniciais

0 10 20 30 40 5

argila pouco arenosa de cor amarelada

silte cor cinza

silte cor cinza - impenetrável

IMPENETRÁVEL A PERCUSSÃO

Não foi encontrado N.A.

Profundidade nível d'água

Inicial m 00/01/1900

Final m 00/01/1900

Amostrador

Ø interno 1 3/8 "

Ø externo 2 "

Revestimento Ø 2 3/8 "

Peso 65.0 kg

Altura de queda 75.0 cm

Data

Início 15/09/2023

término 16/09/2023

Obs: 0

Sondador	0	Geologa	Jeanne Martins Nascimento	29/10/2023 Folha	1
----------	---	---------	---------------------------	------------------	---