

Relatório de Sondagem

Nº 022/2022

Furo SP F2 Cota 0,00

SPT - Standart Penetration Test
Camadas - Classificação dos solos

30 cm finais
30 cm iniciais

0 10 20 30 40 5

Sondagem a trado. Solo siltoso

Silte, cor variegado

IMPENETRÁVEL A PERCURSSÃO

Revestimento	Método cravação	Cota relação R.N.	Cota do N.A.	0	Índice SPT finais/30cm	bruno castro de me	Prof. Camadas (m)	
	TC						1,00	
	CA			15	20		3,19	
				42	50			
		-5		30	30			
		-10						
		-15						
		-20						
		-25						
		-30						
		-35						

Profundidade nível d'agua	Amostrador	Revestimento Ø 2 3/8 "	Data
Inicial m 23/06/2022	Ø interno 1 3/8 "	Peso 65,0 kg	Início 23/06/2022
Final 0,59 m 24/06/2022	Ø externo 2 "	Altura de queda 75,0 cm	término 24/06/2022

Obs: 0

Sondador	0	Geologa	Jeanne Martins Nascimento	28/06/2022 Folha	2
----------	---	---------	---------------------------	------------------	---